
PROCEDURE D'UTILISATION DE L'APM10

MISE EN OEUVRE DU DISPOSITIF


1. Sélectionner le dosage adapté en tournant **la molette de dosage**



2. Dévérouiller la vanne 3 voies en **abaissant** le cache de protection rouge



3. Positionner la vanne 3 voies sur **la position dosage** en la déplaçant vers la gauche




RINCAGE DU DISPOSITIF

1. Rincer l'ensemble du système (LDT, canon, pompe...) en repositionnant la **molette de dosage sur OFF** puis en déplaçant la vanne 3 voies vers la droite sur **la position rinçage** et laisser couler l'eau **plusieurs minutes**



2. Reverrouiller le dispositif en plaçant la vanne 3 voies en **position fermée** et remettre le **cache de protection** dans sa position initiale



Version mai 2026